

UWAGI:

1. Rozdzielnice należy wykonać zgodnie z normą EN 60439-1
2. Zasilanie wprowadzić od góry szafy
3. Należy przewidzieć 30% rezerwy miejsca
4. Obwody należy na stałe opisać za pomocą oznaczników
5. W rozdzielnicach należy stosować systemowe rozwiązania w zakresie łączenia uprządkowania i rozprowadzenia przewodów
6. Wszystkie obwody opisane jako rezerwowe należy w pełni wyposażać w aparaty oraz wyprowadzić na listwę zaciskową
7. Wszystkie przewody i kable w rozdzielnicach wyprowadzić na listwy zaciskowe
8. Na etapie prefabrykacji należy przedstawić rysunki warsztatowe elewacji

BILANS MOCY

<i>Pi</i>	<i>17,2kW</i>
<i>kj</i>	<i>0,5</i>
<i>Pmax</i>	<i>8,7kW</i>
<i>Ib</i>	<i>15,7A</i>

*TN-S 230V/400V
SAMOCZYNNY
WYŁĄCZANIE ZASILANIA*

biuro branżowe:

PAVO
projekt

PAVO Projekt Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław
692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321

inwestor:

GMINA PACZKÓW
ul. Rynek 1, 48-370 Paczków

nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI SZKOŁY
PODSTAWOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE -
segment B, I piętro
ul. Kleeberga 4, dz. nr 3/65, AM-12 Obręb Oleśnica

branża:

ELEKTRYCZNA

stadium:

PW

rev.00

funkcja:

projektant:

imię i nazwisko

mgr inż. Paweł ŻURAWKA
uprawnienia nr: 184/DOS/12

podpis:



data opracowania:

01.2020

sprawdzający:

arkusz:

1/5

nazwa rysunku:

Schemat rozdzielnic RL1

nr rys.:

ES-01