



Zakład Usług Kominarskich
Wacław Baliński, Marek Lisowski
Spółka Cywilna
ul. 3 Maja 43, 56-400 Oleśnica
tel 71 314-33-61 NIP 911-200-58-17

Oleśnica, dnia 29.05.2018

O P I N I A Nr 53 /2018

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku mieszkalnym położonym w

OLEŚNICA ul.M.REJA nr 6

dotycząca mieszkania Nr 5 Pustostan

będący własnością; ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
56-400 OLEŚNICA ul. WOJSKA POLSKIEGO nr 13

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika zakładu mistrza kominarskiego Pana Balińskiego Wacława lub Lisowskiego Marka w celu :

1. Inwentaryzacja przewodów kominowych i ustalenia prawidłowości podłączeń.
związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Plan rozmieszczenia przewodów kominowych i wykaz podłączonych do nich urządzeń grzewczych ; węglowych , gazowych i wentylacyjnych w kuchniach i w łazienkach. Szkic orientacyjny na odwrocie.

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu kuchennym podłączona do przewodu kominowego nr 2 wspólnie z wentylacjami wywiewnymi z pomieszczeń kuchennych z mieszkań nr 3,7,10,13.

Piece pokojowe kaflowe podłączone do przewodów kominowych nr 8 i nr 10 :
-ciąg dostateczny

Brak wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu łazienki.

Brak wolnych przewodów kominowych w celu podłączenia wentylacji wywiewnej w łazience i wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu kuchennym.

Opinię sporządzono w oparciu o ; Ustawa z dnia 07.07.1994 r. PRAWO BUDOWLANE Ustawa z dn. 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z dn. 5 czerwca 2007 r. Nr 99 poz. 665). Dz.U. nr 75 R.M.I. z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015 r.

R.M.S.W. i A. z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem : 2 egz.dla właściciela budynku oraz 1 egz. dla Zakładu Kominarskiego


Opinia ważna 3 m-ce od daty wystawienia.

Potwierdzenie odbioru opinii :

dnia podpis

O P I N I O D A W C A

Uprawniony Mistrz Kominarski
Nr dyplomu 1897


Marek Lisowski

U w a g i :


1.Szkic orientacyjny na odwrocie

SZKIC ORIENTACYJNY


ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

W OLESNICY


UL. M. REJA 6/5



WEJSCIE DO
MIESZKANIA NR 6



p. p. m. 5



p. p. m. 5

m. 3
m. 5
m. 7
m. 10
m. 13
m. 16

Uprawniony Mistrz Kominarski
Nr dyplomu 1897

Marek Lisowski