

WZ.5595.81.4.2017

## Postanowienie nr WZ.5595.81.4.2017

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w związku z art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191 tj.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.02.2017 r. wraz z załączoną „Ekspertyzą techniczną” sporządzoną przez rzeczoznawców: budowlanego Józef Chamielec oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Leszek Chimowicz, w związku występowaniem zagrożenia życia w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Oleśnicy, ul. Kleeberga 4 z **określonymi następującymi wskazaniem:**

1. Zwiększenie natężenia oświetlenia ewakuacyjnego do 5 lx na drogach ewakuacyjnych (korytarze i klatki schodowe).
2. Budynek szkoły posiada dziewięć wyjść ewakuacyjnych z czego osiem jest z kondygnacji parteru i jedno z kondygnacji podziemnej.
3. W pomieszczeniach administracyjnych zlokalizowanych na poziomie parteru w segmencie A drzwi zostaną wyposażone w samozamykacze.
4. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej położona jest 600 m od budynku szkoły.
5. W budynku będą przeprowadzane z częstotliwością raz na pół roku ćwiczenia w zakresie ewakuacji dla użytkowników budynku.

### wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej” dotyczącej budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Oleśnicy, ul. Kleeberga 4 w inny sposób niż podany w:

1. **§ 68 ust. 1** – szerokość spoczników w klatkach schodowych wynosi od 1,2 m do 1,33 m, w drugiej klatce schodowej segmentu A obsługującej tylko dwie kondygnacje nadziemne szerokość spocznika wynosi od 0,85 m do 1,15 m; spocznik w schodach zewnętrznych prowadzących z drugiej klatki schodowej segmentu A wynosi 0,97 m.
2. **§ 68 ust. 1** – wysokość stopni w klatkach schodowych na poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 0,185 m.

3. **§ 68 ust. 1** – szerokość biegów w klatkach schodowych prowadzących z poziomu kondygnacji podziemnej do wyjścia na zewnątrz wynosi od 1,1 m do 1,14 m, dla schodów zewnętrznych prowadzących z drugiej klatki schodowej segmentu A wynosi 0,96 m.
4. **§ 239 ust. 2** – kierunek otwierania drzwi do wewnątrz pomieszczenia, do jadalni, w której może przebywać ponad 50 osób.
5. **§ 239 ust. 2** – szerokość drzwi z drugiej klatki schodowej w segmencie A wynosi 0,9 m; w segmencie B drzwi wyjściowe z budynku o szerokości 1,06 m, w segmencie D - 1,1 m oraz w segmencie E - 1,1 m.
6. **§ 243 ust 1** – brak podziału korytarza biegnącego wzdłuż segmentu F i E o łącznej długości 114,27 m.
7. **§ 249 ust. 6** – odległość między oknami i drzwiami wyjściowymi z klatek schodowych a oknami segmentu F wynosi odpowiednio w segmencie A i C 1,3 m, w segmencie D 1,8 m.
8. **§ 256 ust. 3** - długość dojścia ewakuacyjnego na poziomej drodze ewakuacyjnej w segmencie od A do D jest przekroczona od 4 m do 8,5 m; na poziomie piwnicy w segmencie F długość dojścia ewakuacyjnego na poziomej drodze ewakuacyjnej przekroczona i wynosi od 26 m do 29 m.
9. **§ 227 ust. 2** – przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej ze względu konieczność zmniejszenia o 50% (występowanie kondygnacji podziemnej w strefie pożarowej) o 1677 m<sup>2</sup>.

**rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).**

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2016.23.) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej budynku”.

**Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.**

### **Pouczenie**

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W załączeniu: Ekspertyza techniczna rzeczoznawców ds. budowlanych i zabezpieczeń przeciwpożarowych z lutego 2017r.



Dolnośląski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z pp.  
sd. bryg. mgr inż. Marek Kamiński  
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Adresat:

✓ Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy  
ul. Wojska polskiego 13  
56-400 Oleśnica

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy  
ul. Kopernika 4  
56-400 Oleśnica
2. a/a

BD

WZ.5595.81.5.2017

## Postanowienie nr WZ.5595.81.5.2017

Na podstawie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), w związku z art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191 tj.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.02.2017 r. wraz z załączoną „Ekspertyzą techniczną” sporządzoną przez rzeczoznawców: budowlanego Józef Chamielec oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Leszek Chimowicz, w związku występowaniem zagrożenia życia w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Oleśnicy, ul. Kleeberga 4 **z określonymi następującymi wskazaniem:**

1. Zwiększenie natężenia oświetlenia ewakuacyjnego do 5 lx na drogach ewakuacyjnych (korytarze i klatki schodowe).
2. Budynek szkoły posiada dziewięć wyjść ewakuacyjnych z czego osiem jest z kondygnacji parteru i jedno z kondygnacji podziemnej.
3. W pomieszczeniach administracyjnych zlokalizowanych na poziomie parteru w segmencie A drzwi zostaną wyposażone w samozamykacze.
4. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej położona jest 600 m od budynku szkoły.
5. W budynku będą przeprowadzane z częstotliwością raz na pół roku ćwiczenia w zakresie ewakuacji dla użytkowników budynku.

### wyrażam zgodę

**na odstąpienie od obowiązku wymienionego w:**

**§ 12 ust. 2 i 3** – pomiędzy tą drogą i ścianą budynku występują drzewa o wysokości ponad 3 m (przed segmentami A i C – odrębny wjazd na posesję), droga pożarowa nie zapewnia wymogu objęcia zasięgiem 50 % obwodu zewnętrznego budynku przy rozpiętości większej niż 50 m.

**rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),**

## Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2016.23.) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej budynku”.

**Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.**

## Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W załączeniu: Ekspertyza techniczna rzeczoznawców ds. budowlanych i zabezpieczeń przeciwpożarowych z lutego 2017r.



Dolnośląski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński  
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

### Adresat:

✓ Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy  
ul. Wojska polskiego 13  
56-400 Oleśnica

### Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy  
ul. Kopernika 4  
56-400 Oleśnica
2. a/a

BD