

Oleśnica, dnia 31.05.2021 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Remont instalacji elektrycznej - Zadania:

Zadanie nr 1 - Modernizacja instalacji elektrycznej w SP4 w Oleśnicy

Zadanie nr 2 - Modernizacja instalacji elektrycznej w SP1 w Oleśnicy

Znak sprawy: MT.481.12.2021

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytanie nr 1

Uprzejmie proszę o podanie parametrów technicznych opraw oświetleniowych dla każdego z zadań osobno. W chwili obecnej parametry opraw nie są doprecyzowane co może mieć wpływ na nie spełnienie założeń oświetleniowych opisanych w projekcie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy stosować odpowiednik lamp rastrowych świetlówkowych projektowych – oprawy rastrowe świetlówek LED T8 natynkowe 4x60 cm.

Pytanie nr 2

Uprzejmie proszę o informacje, czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy o kosztorys ofertowy po terminie składania ofert, w przypadku kiedy wykonawca nie złoży kosztorysu wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przy wynagrodzeniu kosztorysowym brak kosztorysu ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z dokumentami zamówienia.

Pytanie nr 3

Uprzejmie proszę o informacje, czy w przypadku składania oferty na oba zadania (zadanie 1 i zadanie 2) należy złożyć dwa formularze ofertowe czy można złożyć jeden formularz ofertowy z ceną za dwa zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy złożyć dwie osobne oferty.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Agnieszka Kłak